



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00498/23

Серия **RU** № **0427454**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хитхолдер»
Место нахождения (адрес юридического лица): 109380, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2. ОГРН: 1107746628770. Телефон: +74956422124, адрес электронной почты: zakaz@heatholder.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Хитхолдер»
Место нахождения (адрес юридического лица): 109380, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141108, Россия, Московская область, городской округ Щелково, город Щелково, улица Советская, строение 1/2, корпус 10, помещение 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты кабелей: покрытие огнезащитное для кабельных изделий «НН FC-700», выпускаемое в соответствии с ТУ 20.30.11-008-67949392-2023 «Покрытие огнезащитное для кабельных изделий «НН FC-700»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3544/О-23 от 12.06.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-125.23-01 от 01.06.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77), подписанного экспертами: Куценко Андреем Викторовичем, Кривошапкиным Игорем Станиславовичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 «Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» (раздел 4). Обеспечивает огнезащитную эффективность при нанесении на кабельные изделия с наружной оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена и резины при толщине сухого слоя покрытия огнезащитного «НН FC-700» не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,2 кг/м² без учета потерь). Условия хранения, срок хранения, срок эксплуатации, дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению на одном листе (баланс №0922704).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2023 ПО 12.07.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна (ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич (ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00498/23

Серия **RU** № **0922704**

Условия хранения: Хранение покрытия производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения от +5°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации покрытия с сохранением огнезащитной эффективности - 10 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов (проб) продукции - 17.04.2023г.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Светлана
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Виноградов
(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)