



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00154
 (номер сертификата соответствия)

034839
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ХИТХОЛДЕР», ОГРН: 1107746628770
 Юридический адрес: 109380, город Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2.
 Фактический адрес: 109380, город Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2,
 телефон: +7 495 740 25 02, адрес электронной почты: info@heatholder.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ХИТХОЛДЕР», ОГРН: 1107746628770
 Юридический адрес: 109380, город Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2. Фактический адрес: 109380, город Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2,
 телефон: +7 495 740 25 02, адрес электронной почты: info@heatholder.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38, факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент противопожарной ограждающей конструкции, толщиной не менее 180 мм, с линейными швами, заполненными негорючей минеральной ватой, плотностью не менее 100 кг/м³, и силиконовым герметиком торговой марки «НН SS-305», нанесенным слоем толщиной 6 мм с каждой стороны шва, шириной шва не более 200 м, выпускаемым по ТУ 23.99.19.110-003-67949392-2023.Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости EI180
 код ОК 034 (ОКПД 2) **20.30.22**
 код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПИ2023/09-18/18-ЛС от 18.09.2023 г., ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000209, от 13.02.2023 г., выдан ОС ООО «Лаборатория Стандартов», рег. № РОСС RU.31459.04ИДВО

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.09.2023 г. по 17.09.2028 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева