



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00534/23

Серия **RU** № **0427494**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХИТХОЛДЕР»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 109380, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2. ОГРН: 1107746628770. Телефон: +7 (495) 642-21-24, адрес электронной почты: info@heatholder.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХИТХОЛДЕР»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 109380, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Люблино, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 4/2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142504, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Городковская, дом 73а, корпус 3

### ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов (поливинилхлорида) наружными диаметрами: 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 110 мм, с применением в качестве отсечного защитного устройства противопожарной муфты ленточного типа марки «НН FPC-125», выпускаемой по ТУ 23.99.14-010-67949392-2023 «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ МУФТА ЛЕНТОЧНОГО ТИПА «НН FPC-125».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 3688/И-23 от 19.10.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-255.23-01 от 19.09.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77), подписанного экспертами: Куценко Андреем Викторовичем, Колчиным Алексеем Вадимовичем.  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость» (пункты 1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1): Предел огнестойкости при толщине ограждающей конструкции не менее 200 мм - EI180. Условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0963274).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2023 ПО 19.10.2028

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Смирнова*  
(подпись)



Влистратова Анастасия Викторовна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Михайлов*  
(подпись)

Михайлов Борис Владимирович  
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00534/23

Серия **RU** № **0963274**

**Условия хранения:** Муфты хранятся в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от 0°C до +35°C, при влажности не более 80%.

**Гарантийный срок хранения** – 12 месяцев.

**Срок службы** не менее 25 лет.

Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов (проб) продукции – 06.08.2023г.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*Елистратова*  
(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Михайлов*  
(подпись)

Михайлов Борис Владимирович  
(Ф.И.О.)