ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00210/25

Серия RU № 0579888

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11НВ88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (495) 532-57-17. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИТХОЛДЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 129346, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ, УЛ. ИЗУМРУДНАЯ, Д. 18, ПОМЕЩ. 20Н/5. Адрес места осуществления деятельности: 129346, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ, УЛ. ИЗУМРУДНАЯ, Д. 18, ПОМЕЩ. 20Н/5.
Основной государственный регистрационный номер: 1107746628770.
Телефон: +7 (495) 183-86-54. Адрес электронной почты: info@heatholder.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИТХОЛДЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 129346, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ, УЛ. ИЗУМРУДНАЯ, Д. 18, ПОМЕЩ. 20Н/5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142504, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ. ГОРОДКОВСКАЯ, Д. 73А, К. 3.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных симметричных, типов согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0878908), смонтированных согласно Технологическому регламенту «По монтажу огнестойких кабельных проходок ОКП (НН FS-505)» № ТР 002/2023.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-05-27/1 от 27.05.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № НЛ043-101.25-01 от 17.04.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НВ88), подписавший(е) эксперт(ы): Винник Ренольд Владимирович, Илюшин Алексей Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы согласно приложению на одном листе (бланк № 0878908).
Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 16.03.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2025 **ПО** 28.05.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00210/25

Серия RU № 0878908

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	**Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция**
Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных симметричных, смонтированных согласно Технологическому регламенту «По монтажу огнестойких кабельных проходок ОКП (НН FS-505)» № ТР 002/2023, типов: ОКП (НН FS-505)-(А1), в составе: - минераловатные плиты, плотностью не менее 120 кг/м³, предназначенные для заполнения внутренней полости проходки (по центру проходки); - мастика огнезащитная «НН FS-505» (ТУ 20.30.22.180-004-67949392-2023), предназначенная для заполнения внутренней полости проходки (по краям проходки, глубиной 50 мм с обеих сторон); - покрытие огнезащитное «НН FC-600» (ТУ 20.30.11.120-005-67949392-2023), предназначенное для нанесения на кабельные изделия на расстоянии не менее 300 мм от заделки проходки с обеих сторон, толщиной покрытия не менее 3,0 мм; Предел огнестойкости при глубине заделки 200 мм в проеме стены или перекрытия толщиной не менее 200 мм – IET180; ОКП (НН FS-505)-(А2), в составе: - минераловатные плиты, плотностью не менее 120 кг/м³, предназначенные для заполнения внутренней полости проходки (по центру проходки); - мастика огнезащитная «НН FS-505» (ТУ 20.30.22.180-004-67949392-2023), предназначенная для заполнения внутренней полости проходки (по краям проходки, глубиной 50 мм с обеих сторон); - покрытие огнезащитное «НН FC-600» (ТУ 20.30.11.120-005-67949392-2023), предназначенное для нанесения на кабельные изделия на расстоянии не менее 300 мм от заделки проходки с обеих сторон, толщиной покрытия не менее 3,0 мм; Предел огнестойкости при глубине заделки 400 мм в проеме стены или перекрытия толщиной не менее 400 мм – IET240.	Технические условия ТУ 20.30.22.180-004-67949392-2023 «Мастика огнезащитная «НН FS-505»; Технические условия ТУ 20.30.11.120-005-67949392-2023 «Покрытие огнезащитное НН FC-600».

Условия хранения:
- Хранение мастики огнезащитной «НН FS-505» производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения от + 5 °С до + 30 °С.
- Хранение покрытия огнезащитного «НН FC-600» производится в герметично закрытой таре в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения от + 5 °С до + 40 °С.
- Хранение минераловатных плит в упакованном виде, штабелями, высотой не более 3-х метров, в сухих закрытых помещениях, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения мастики огнезащитной «НН FS-505» – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения покрытия огнезащитного «НН FC-600» – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения минераловатных плит – 12 месяцев со дня изготовления.

Срок службы узлов пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением кабельных проходок ОКП (НН FS-505) – не менее 30 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Национальная Лаборатория» RA.RU.11НВ88 для сертификатов

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.П. Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2023 г., «Б», ТЗ № 334.